Ergebnisbericht Anhang

Zusammenfassung Untersuchungsergebnisse

Auftrag 1264750 (Anhang)

Erstellt am 16.07.2026 11:44

Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion
Kantonales Labor Zürich
Fehrenstr.15, Postfach
8032 Zürich

Klassifizierung: vertraulich

Probenr. oder Bezeichnung		GWPW Thal (I 11-2) - H DL (F)	Walliseller -/Dietlikerstr. - LB Nr.12	g. Chränzlerstr. 5 - Hy 359	Kanzlerweg 4a - Hy 389	Egetswiler -/Rütnerstr. - LB Nr.13	Gerlisberg 26 - LB 1888 Nr. 41
Probeneingangsdatum		19.05.2026	19.05.2026	19.05.2026	19.05.2026	19.05.2026	19.05.2026
Analyt	**Einheit**	**12653339-9**	**12653340-6**	**12653341-4**	**12653342-2**	**12653343-0**	**12653344-8**
Chlorothalonil-Metaboliten							
Chlorothalonil R417888 (Sulfonsäure)	µg/l		< 0.01	0.012wk	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Chlorothalonil R471811	µg/l		< 0.02	0.054wk	0.046wk	0.044wk	0.036wk
Chlorothalonil R182281 (4-hydroxy)	µg/l		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Chlorothalonil R611553	µg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Chlorothalonil R611968	µg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Chlorothalonil SYN507900	µg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Chlorothalonil M7	µg/l		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Chlorothalonil R419492 (SYN548765)	µg/l		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Chlorothalonil R950097	µg/l		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Chlorothalonil SYN548580	µg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Chlorothalonil SYN548581	µg/l		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Kontaminanten							
Spurenstoffe in Trinkwasser (Multimethode)	-	nachweisbar					
Chlorothalonil R471811	µg/l	0.080wk					
Acesulfam-K	µg/l	0.015wk					
Atrazin	µg/l	0.008wk					
Atrazin-desethyl	µg/l	0.020wk					
Atrazin-desisopropyl-desethyl	µg/l	0.031wk					
CGA 324007 (Terbuthylazin LM5)	µg/l	0.024wk					
CGA 369873	µg/l	0.027wk					
Chloridazon-desphenyl	µg/l	0.378wk					
Chloridazon-methyldesphenyl	µg/l	0.099wk					
Nicosulfuron AUSN	µg/l	0.023wk					